

PRANEŠIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti **Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, Genių gatve, Kretinga, Kretingos r. sav., supaprastintas statybos projektas** projektiniai pasiūlymai (R-22-022-PP).


- Statinių statybvietės adresas
Genių g., Kretinga, Kretingos r. sav.
- Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
Inžineriniai tinklai.
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
- Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
UAB Kretingos santechnika projektuotojas Rokas Pušinskas, el. p. rokas@krsantechnika.lt, tel. Nr. +370693518884
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.)
- Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
Rokas Pušinskas, el. p. rokas@krsantechnika.lt
(vardas pavardė, elektroninio pašto adresas)
- Statytojas
Kretingos rajono savivaldybė (kodas 111106657), Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. Nr. +37044551294, el. paštas: savivaldybe@kretinga.lt
(fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

- Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
Verslo g. 5, 97123 Kretinga, Kretingos r. sav., tel. Nr. +37069351884, Darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2024 m. kovo 01 d.
(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas,
[https://www.kretinga.lt/savivaldybės svetainės adresas](https://www.kretinga.lt/savivaldybes_svetaines_adresas))

- Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
UAB Kretingos santechnika, Verslo g. 5, 97123 Kretinga, Kretingos r. sav., tel. +37069351884, el. p. rokas@krsantechnika.lt

- Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešas susirinkimas vyks **2024 m. kovo 01 d. 16:00 val.** nuotoliniu būdu naudojantis Microsoft Teams programinę įrangą.
Transliacijos nuoroda: <https://teams.live.com/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4>

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.
Detali prisijungimo instrukcija: <https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4>



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- Sklypo riba
 - VA1 Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
 - FA1 Anksčiau suprojektuoti buit. nuotekų tinklai
 - V1 Projektuojami vandentiekio tinklai
 - F1 Projektuojami buit. nuotekų tinklai
 - Projektuojamų tinklų apsaugos zona po 2,5m. abipus tinklų ašies
 - Požeminė vandentiekio sklendė su valdymo stiebu


KOORDINATĖS		
TAŠKO NR.	Y	X
F1-1	325550.693	6196449.591
F1-2	325548.330	6196456.254
F1-3	325541.924	6196474.344
V1-1	325541.590	6196473.091
V1-2	325548.972	6196452.493
V1-3	325550.795	6196447.395

- Pastabos:**
- Buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PVC Ø200.
 - Vandentiekio tinklai projektuojami iš PE100 PN10 Ø63
 - Prieš pradėdami vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptamaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
 - Klojamų vamzdžių susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje. Esamus tinklus atkasinti rankomis.
 - Jeigu keisis teritorijos vertikalinis planas ar esamų inžinerinių tinklų altitudės - turi būti tikslinami tinklų profiliai.
 - Klojant suprojektuotus tinklus, išlaikyti reglamentuojamus atstumus iki esančių kitų tinklų.
 - Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodyti metrais.
 - Projektuojamų tinklų ilgiai ir nuolydžiai nurodyti išilginiuose profiliuose.
 - Susikirtimo vietoje su elektros kabeliais, esant mažesniai nei 0,5m atstumui iki suprojektuotų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais dėklais.
 - Susikirtimo vietoje su ryšių tinklais, esant mažesniai nei 0,5m atstumui iki suprojektuotų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais dėklais.
 - Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškais sertifikuotais medžiagomis vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.
 - Projektuojamų tinklų apsaugos zona siekia po 2,5m nuo vamzdžio sienelės į abi puses.
 - Privalu išlaikyti reikiamus atstumus, nurodytus "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" patvirtinimo" dokumente.
 - Sklypo savininkas pasirašydamas, kad pritaria projektiniams sprendiniams, sutinka, kad jam nuosavybės teise priklausančiame sklype ir pastate būtų vykdomi visų tipų darbai susiję su projektuojamais inžineriniais tinklais, įskaitant sutikimą, dėl projektuojamų tinklų apsaugos zonos.
 - Bendro naudojimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklams reikalinga pasirašyti Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros sutartį.
 - Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.

Plano tipas:	(Topografinis planas-pilnas turinys)	Suderinimo Nr.:			
Objekto adresas:	Kretinga, Genių g.8				
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	20	Vertikalus:	10
UAB NT SFERA					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	A.V.	
1GKV-1000	Petras Narmontas		2022-03-17		
Juridinis asmuo		Mastelis	Lapo Nr.	Lapo sk.	
		1:500	1	1	

IŠILGINIS PROFILIS

Mv 1:100; Mh 1:500



Atestato Nr.	Kretingos santechnika	www.krsantechnika.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, Genių gatve, Kretinga, Kretingos r. sav., supaprastintas statybos projektas	
3910	UAB "KRETINGOS SANTECHNIKA"			BRĖŽINYS: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų planas M 1:500	
025696	Atliko	R. Pušinskas	<i>Pušk</i>	2023-01	Laida 0
Formatas				Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė (kodas 111106657)	Žymuo: R-22-022-PP-B1
A-3					Lapų 1
					Lapas 1